Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

L1 L2 L3 PE
Q1ext.
F1-3ext.
+24VDC / Imax=100mA
0V
+24VDC / Imax=500mA
0V

Profibus DP
Channel 1
1B 1A 2B 2A

AUMA Lieferumfang
AUMA supply

A13
A1.8
A58
A4
A9
A2
A52
A52.1

LCD
V1 V2 V3 V4 V5 V6
S1 S2 S3 STOP S4 S5 RESET

AUMA SERVICE
+24VDC 0V

MWG
B6

F1
TH

H
R1(24VAC)

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	2010-12-13
				Bearb.	Montoire
				Gepr.	Montoire
				Norm	Montoire

AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCAA000-1H2-A000 TPA00R100-0I1-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer

Projekt